

Marque d'Etat

TOURISME & HANDICAP

CAHIER DES CHARGES

« BIEN-ÊTRE »



Le présent cahier des charges annule et remplace la version « septembre 2013 ».
Il est applicable à compter du 1^{er} janvier 2016 et avec la dématérialisation.

Le présent cahier des charges s'applique aux prestations touristiques de Remise en forme "Bien-être" comportent des soins de balnéothérapie, des soins de thalassothérapie et des soins dans un Institut ou SPA (Santé Per Aqua) et les thermes.

Outre les caractéristiques particulières décrites ci-après, il convient d'appliquer dans ces établissements les exigences du cahier des charges « Caractéristiques générales ».

Il est rappelé que lors de toute évaluation il est impératif de remplir en premier lieu les grilles afférentes au cahier des charges « Caractéristiques générales ».

Les structures peuvent prétendre à l'obtention de la marque Tourisme & Handicap lorsque la prestation "Bien-être" s'inscrit dans une prestation touristique globale et dans un espace dédié et encadré, à l'exception des cures thermales prescrites par un médecin.

Un établissement qui propose, en plus des cures thermales, des soins de remise en forme "Bien-être" doit le faire de manière clairement identifiée (espaces dédiés) et dans un espace séparé pour éviter toute confusion pour la clientèle touristique.

Etablissements concernés :

- Centre de balnéothérapie et de soins
- Centre de thalassothérapie
- Centre thermo-ludique
- Institut de Bien-être et SPA

Table des matières :

Les compléments au cahier des charges « Caractéristiques générales » se rapportent directement au numéro correspondant. Il est donc normal que les numéros ne se suivent pas.

1. Complément au cahier des charges « Caractéristiques générales » - Prestations d'accueil et services	4
1-2 La sensibilisation du personnel	4
1-3 L'accueil du public.....	4
1-4 L'information du public	5
1-6 La sécurité	5
2. Complément au cahier des charges « Caractéristiques générales » - Accès au site et au cadre bâti	5
2-6 Les cheminements intérieurs	5
3. Caractéristiques spécifiques aux Activités de remise en forme « Bien-être »	6
3-1 Les vestiaires	6
3-2 Les douches	7
3-3 Les prestations accessibles	8
3-4 L'aide technique	8
3-5 L'aide humaine.....	8
3-6 La salle de soins et douches sur table de massages.....	8
3-7 Les salles de détente, relaxation et solarium	9
3-8 Les cabines Sauna (chaleur sèche).....	9
3-9 Le Hammam (bain de vapeur)	10
3-10 Les bains bouillonnants en baignoire à remous	11
3-11 Les bains bouillonnants en bassin Geysers	11
3-12 Les bassins eau chaude, eau froide, musique dans l'eau, nage à contre-courant, bain à remous	11
3-13 L'accès aux bassins.....	12
3-13.1 Les pédiluves.....	12
3-13.2 Les marches dans l'eau.....	12

1. Complément au cahier des charges « Caractéristiques générales » - Prestations d'accueil et services

1-2 La sensibilisation du personnel



R+ Le personnel doit être sensibilisé à l'accueil et à l'intégration des personnes déficientes dans les activités proposées. Il doit être identifiable facilement avec une tenue repérable (code vestimentaire, badge...).

1-3 L'accueil du public



R+ Les documents d'accueil et d'information, rédigés en grands caractères (type Arial, corps minimum 16), doivent être proposés en version facile à lire et à comprendre (une idée par phrase et par paragraphe, en français simplifié -bannir les propositions-, phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, en lettres bâton -caractères sans sérif-, documents accompagnés d'illustrations, ...).



R+ Un dispositif d'aide à l'audition est présent à l'accueil. Des bandeaux d'oreille anti-eau sont proposés à la vente.



Afin d'accueillir les chiens d'assistance et les chiens guides, un espace où le chien peut rester le temps de la prestation doit être proposé.



Le site doit mettre à disposition au moins un fauteuil roulant.

1-4 L'information du public



R+ Pour les soins, un descriptif des différentes prestations proposées avec des illustrations par catégorie de soins doit être mis à disposition.

De même, pour les Hammam et Sauna, le même type d'affichage ou de document doit préciser les conditions d'utilisation (y compris les étapes d'utilisation) ainsi que les contre-indications.



R++ Pour les prestations non accompagnées, la mise à disposition d'un plan des installations et un descriptif des activités est obligatoire.

Ces documents répondent aux caractéristiques décrites ci-dessus.



Les informations doivent être données oralement ou avec un enregistrement pour les personnes déficientes visuelles.

1-6 La sécurité



Veiller à ce que Hammam, Sauna et sas ne soient pas fermés à clé.

2. Complément au cahier des charges « Caractéristiques générales » - Accès au site et au cadre bâti

2-6 Les cheminements intérieurs



Proposer (vente ou prêt) des chaussettes ou/et claquettes adaptées pour éviter les chutes sur un sol qui peut être humide.

3. Caractéristiques spécifiques aux Activités de remise en forme « Bien-être »

3-1 Les vestiaires



Au moins un vestiaire (ou cabine de déshabillage) doit être adapté et accessible.



S'il s'agit d'une cabine, le système de verrouillage / déverrouillage de la porte doit être simple d'utilisation et facilement manœuvrable.



La zone d'assise, les patères, la barre d'appui et le verrou de fermeture doivent être contrastés en couleur.



R+ Les casiers des vestiaires doivent comporter un système facilement repérable permettant aux personnes déficientes visuelles d'identifier le casier initialement choisi.



La cabine de déshabillage adaptée doit mesurer au minimum 1,50 m de largeur sur 2,00 m de profondeur ou proposer une pièce alternative avec mobilier adapté. La zone d'assise peut permettre à une personne de se changer en position couchée.

Cette cabine doit disposer d'un espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour de 1,50 m de diamètre hors débattement de porte.

La zone d'assise doit offrir un confort d'usage et assurer une stabilité suffisante et sa hauteur doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m.

Dans la cabine de déshabillage des barres d'appui horizontales sont indispensables et doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m du sol.

S'il existe des patères, elles répondent aux exigences du cahier des charges « Caractéristiques générales ».

3-2 Les douches



Au moins une douche doit être aménagée et accessible. Dans les salles, lorsque des soins nécessitent l'utilisation d'une douche, celle-ci doit être aménagée et accessible.



La zone d'assise, les barres d'appuis et le verrou de fermeture, s'il existe, doivent être de couleur contrastée par rapport au support.



S'il s'agit d'une cabine de douche adaptée, elle doit disposer d'un espace de manœuvre avec possibilité de $\frac{1}{2}$ tour de 1.50 m de diamètre hors débattement de porte. Cet espace est situé à l'intérieur de la cabine de douche adaptée, ou à défaut, à l'extérieur.

Si la porte de douche adaptée s'ouvre vers l'extérieur elle dispose d'un dispositif (barre latérale ou poignée) permettant de la fermer aisément derrière soi.



R++ Elles sont de plain-pied, à l'italienne ou avec un receveur extra plat.

Elles ne doivent pas présenter de ressaut supérieur à 2 cm, lequel doit être arrondi. Dans les salles de soins, si le ressaut de la douche est supérieur à 2 cm, un plan incliné amovible est obligatoire.

La robinetterie doit être située à moins de 1,30 m du sol.

Les pommeaux de douche doivent pouvoir être posés sur la robinetterie ou sur un dispositif d'ancrage indépendant de la robinetterie positionné à moins de 1,30 m du sol.

Elles doivent être équipées d'une barre verticale permettant un appui en position « debout ».

Elles doivent être équipées d'une barre d'appui horizontale située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m et facilitant le transfert sur un siège fixe.

La distance entre la barre et le centre du siège fixe n'excède pas 0,40 m.

Le siège fixe doit être situé latéralement par rapport à l'arrivée d'eau. Sa hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. L'assise elle-même doit offrir un confort d'usage et assurer une stabilité suffisante.

Les sièges mobiles adaptés à la toilette des personnes handicapées moteur peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort

d'usage et assurer une stabilité, mais ils ne dispensent pas de la pose d'une barre de transfert.

3-3 Les prestations accessibles



R++ Le pourcentage de prestations accessibles est d'au moins 60 % et pour au moins deux types de déficience par rapport aux différentes prestations proposées : grand bassin intérieur et extérieur, petits bassins, Sauna, soins, etc.

3-4 L'aide technique



R+ Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres de l'établissement.

La mise à l'eau des personnes peut s'effectuer par :

- Un portique fixe ou mobile ou une installation analogue ;
- Un plan incliné ou des marches pénétrant dans l'eau avec main courante ;
- Tout autre matériel comportant ou non l'intervention du personnel.

3-5 L'aide humaine



Les personnels chargés des soins doivent être sensibilisés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

Au moins une des personnes chargées des soins doit avoir suivi une formation d'aide à la manipulation.

3-6 La salle de soins et douches sur table de massages



Au moins une salle de soins doit être adaptée. Sa surface doit être de 12 m² minimum pour permettre l'installation d'une table de massage et la présence d'un espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour de 1,50 m diamètre sur un côté de la table.

A titre exceptionnel, la salle de soins peut servir de vestiaire et doit répondre aux critères des vestiaires.

La table de massage doit être équipée d'un système de réglage de sa hauteur (commande électrique ou manuelle).



Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.

3-7 Les salles de détente, relaxation et solarium



R+ Au moins un transat par tranche de 20 doit être à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Il doit être signalé (pictogramme ou texte par exemple).



S'il existe une ouverture vers l'extérieur, il doit être possible de gérer la lumière du jour.

Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.

3-8 Les cabines Sauna (chaleur sèche)



Les informations d'utilisation sont données par le personnel du site.



R+ Les informations d'utilisation sont données par affichage ou un document à disposition en caractères agrandis et contrastés. En cas de difficulté particulière, les informations doivent être données oralement ou avec un enregistrement pour les personnes déficientes visuelles.

S'il existe un système permettant de contrôler la durée de la prestation il est complété par un signal sonore d'alerte.



Une banquette à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m permet le transfert depuis un fauteuil roulant. Une aide humaine est nécessaire pour la manipulation du fauteuil roulant au début et à la fin de la séance. Une douche adaptée se situe à proximité de la cabine sauna.



Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.



R+ Les portes dont la partie vitrée représente plus de 75% de la surface de celle-ci doivent comporter des éléments de repérage à l'extérieur et l'intérieur, à deux hauteurs différentes (1,10 m et 1,60 m).

Les portes dont la surface vitrée représente moins de 75 % de la surface de celle-ci doivent comporter au moins un élément de repérage si les montants et soubassements ne présentent pas un contraste suffisant.

3-9 Le Hammam (bain de vapeur)



Les informations d'utilisation sont données par le personnel du site.



R+ Les informations d'utilisation sont données par affichage ou un document à disposition en caractères agrandis et contrastés.

S'il existe un système permettant de contrôler la durée de la prestation, il est complété par un signal sonore d'alerte.



Une banquette à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m permet le transfert depuis un fauteuil roulant. Une aide humaine est nécessaire pour la manipulation du fauteuil roulant au début et à la fin de la séance. Une douche adaptée se situe à proximité de la cabine hammam.



Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.

3-10 Les bains bouillonnants en baignoire à remous



Au moins une baignoire doit être aménagée et accessible. Dans les salles, lorsque des soins nécessitent l'utilisation d'une douche, celle-ci doit être aménagée et accessible.

Un dispositif pour le transfert selon l'équipement (tablette, système de mise à l'eau, ...) doit être présent.



Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.

3-11 Les bains bouillonnants en bassin Geysers



Selon l'équipement, un dispositif pour le transfert doit être proposé (système de mise à l'eau, marches avec mains courantes, plan incliné...).



Tout obstacle à hauteur du visage est proscrit (minimum 2,20 m). Le mobilier doit être de couleur contrastée par rapport à son environnement.

3-12 Les bassins eau chaude, eau froide, musique dans l'eau, nage à contre-courant, bain à remous



Les cheminements d'accès doivent être accessibles et une aide à la mise à l'eau doit être proposée.



Les bassins d'eau chaude et d'eau froide doivent être indiqués par des pictogrammes.



R+ Dans le bain à remous, la présence d'une barre de maintien est obligatoire.

3-13 L'accès aux bassins

3-13.1 Les pédiluves



R+ Ils doivent être précédés d'une bande contrastée en relief et en couleur et doivent être équipés d'au moins une main courante facilement préhensible, d'une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m et qui commence au niveau de la bande contrastée en relief et en couleur.

L'installation d'une main courante de chaque côté du pédiluve est plus confortable.



R^a La pente du pédiluve ne doit pas dépasser 8 % sur une longueur maximale de 2 m (ou 5% sur 2,20 m). L'eau ralentit le fauteuil roulant et demande un effort supplémentaire.

3-13.2 Les marches dans l'eau



R+ Elles doivent être précédées d'une bande d'éveil à la vigilance contrastée en relief et en couleur. Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport à la marche.

Une main courante facilement préhensible et de couleur contrastée par rapport au mur ou à l'environnement doit commencer avant la première marche, et s'arrêter au-delà de la dernière marche dans l'eau.

La première et la dernière contremarche dans l'eau sont de couleur contrastée. *Pour les équipements existants, les nez de marche contrastés et la présence de la main courante peuvent compenser l'absence de repérage de la première et de la dernière contremarche dans l'eau.*